



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza  
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763  
Tel. 0971.310563/2/4/9/259 – Fax 0971.310567

U.O.C. con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 EA:34  
Certificato n. 8348/0  
IQ NET registrazione n. IT - 103168

**Chiarimenti relativi alla Gara ponte per l'affidamento dei servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone ed extra canone degli impianti tecnologici a servizio dell'ASP ambiti di Potenza, Lagonegro e Venosa.**

**Numero gara SIMOG 7115982**

---

**QUESITO n. 1 (del 12/07/2018):** *Considerato che la scrivente società è interessata alla gara di cui all'oggetto e visto quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede se tali requisiti siano soddisfatti con la esecuzione di servizi analoghi di conduzione e manutenzione di impianti presso i seguenti enti:*

*Università della Basilicata  
Comune di Potenza  
Tribunale di Potenza  
Consob Milano  
Ministero Trasporti Milano*

**RISPOSTA:**

No, i servizi analoghi di conduzione e manutenzione impianti devono essere stati eseguiti in ambito sanitario (ospedali, distretti sanitari, case di cura e similari) a favore di enti pubblici e/o privati .

---

**QUESITO n. 2 (del 17/07/2018):** *in conformità a quanto previsto nell'art. 2.2 del Disciplinare di Gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:*

- 1. E' corretto interpretare che in riferimento al requisito previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara relativo al fatturato globale minimo annuo, i 3 esercizi disponibili siano da considerarsi quelli disponibili alla data di pubblicazione del bando di gara?*
- 2. E' corretto interpretare che in riferimento al requisito previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi, il triennio di riferimento è quello antecedente la pubblicazione del bando ossia dal 04/07/2015 al 04/07/2018?*

**RISPOSTA:**

1. Sì, è corretto.
2. Sì, è corretto

---

**QUESITO n. 3 (del 19/07/2018):** *in conformità a quanto richiesto nell'art. 10 del Disciplinare di gara in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:*

- è corretto interpretare che la garanzia provvisoria prodotta come documento informatico sottoscritta in firma digitale, possa essere prodotta senza l'autentica notarile?*

**RISPOSTA:**

Vedasi l'art. 10 punto 6) del Disciplinare di Gara.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza  
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763  
Tel. 0971.310563/2/4/9/259 – Fax 0971.310567

U.O.C. con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 EA:34  
Certificato n. 8348/0  
IQ NET registrazione n. IT - 103168

#### **QUESITO n. 4 (del 19/07/2018):**

##### *1° Quesito*

*Al punto II.1.6 del bando di gara si legge che le offerte vanno presentate per tutti i tre lotti.*

*Nel disciplinare di gara è prescritto che le offerte devono essere presentate con plichi distinti per ciascun lotto (art. 13) e che la domanda di partecipazione deve essere redatta per il lotto per cui si intende partecipare utilizzando l'apposito Modello (art. 15.1); il Modello di domanda prevede l'indicazione del lotto per il quale si intende partecipare con il relativo CIG.*

*Ciò posto, secondo quanto si legge negli atti di gara, si è in presenza di tre gare: distinte, ognuna identificata da un proprio CIG ed attinente ad un determinato ambito territoriale, pur se la legge di gara è contenuta in un unico bando che - secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato - in tal caso si configura quale atto ad oggetto plurimo, contenente disposizioni per lo svolgimento di tante gare contestuali quanti sono i lotti, cui sono connessi altrettanti contratti da aggiudicare.*

*Quindi, la previsione del bando, secondo cui il concorrente deve partecipare necessariamente a tutti i tre lotti, è irragionevole in quanto sostanzialmente obbliga le imprese interessate a partecipare contemporaneamente a tre gare distinte, e si pone in contrasto con lo stesso Disciplinare di gara che, coerentemente, prevede domande distinte per ciascun lotto, con ciò individuando singole ed autonome gare.*

*Tanto premesso si chiede di confermare che la citata previsione del bando, che imporrebbe ai concorrenti l'obbligo di partecipazione contestuale per tutti i tre lotti, costituisce un refuso, e che la partecipazione è facoltativamente consentita per uno o più lotti, con il limite della aggiudicazione di un solo lotto.*

##### *2° Quesito*

*Il punto 7.3 del Disciplinare di gara prescrive che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all' art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.*

*Si chiede di voler confermare, secondo quanto previsto di prassi in altre gare analoghe, che il requisito può essere assolto anche mediante dichiarazione resa dal collegio sindacale dell'impresa.*

#### **RISPOSTA:**

1. Sì, si conferma.
2. Sì, si conferma

---

**QUESITO n. 5 (del 24/07/2018):** *in conformità a quanto richiesto nell'art. 10 del Disciplinare di gara in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:*

*è corretto interpretare che in caso di partecipazione a più lotti, debbano essere predisposte tante buste economiche e tecniche quanti i lotti cui si intende partecipare, mentre è sufficiente predisporre una sola busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa nella quale viene indicata la partecipazione a più lotti?*

#### **RISPOSTA:**

Sì, si conferma

---



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza  
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763  
Tel. 0971.310563/2/4/9/259 – Fax 0971.310567

U.O.C. con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 EA:34  
Certificato n. 8348/0  
IQ NET registrazione n. IT - 103168

**QUESITO n. 6 (del 24/07/2018):** *in conformità a quanto richiesto dagli articoli 15.2 e 15.3 del Disciplinare di gara in oggetto, siamo a richiedere se i modelli del DGUE e delle dichiarazioni integrative saranno fornite dalla Stazione appaltante tra i documenti di gara o possano essere predisposti autonomamente dall'operatore economico tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000?*

**RISPOSTA:**

L'operatore economico dovrà predisporre autonomamente, ai sensi del DPR 445/2000, il DGUE e le dichiarazioni integrative richiesti agli articoli 15.2 e 15.3 del Disciplinare di Gara.

---

**QUESITO n. 7 (del 25/07/2018):** *E' possibile partecipare in ATI raggruppando tra i vari soggetti le categorie di lavori per il servizio richiesto? (ad. Esempio Società X cat. OG11 – O28 – OS3 + Società Y OS30 – OS4).*

*In caso di partecipazione in ATI come è imputata la percentuale di qualificazione delle categorie e quindi dei relativi importi per tipologia di lavorazioni (Categoria prevalente, etc...).*

**RISPOSTA:**

Il riferimento normativo è riportato all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 92 del DPR 207/2010. L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito con la Deliberazione n. 1381 del 21/12/2016. Si ribadisce che l'oggetto della Gara è riferito alle sole attività di servizi di manutenzione degli impianti tecnologici.

---

**QUESITO n. 8 (del 25/07/2018):** *Vi segnaliamo di aver rilevato una discrepanza tra il CIG del 2° lotto riportato sugli atti di gara (7527991681) e quello riportato sul sito ANAC (75279916B1). Vogliate confermarci che il CIG esatto è quello che si rileva dal sito ANAC.*

**RISPOSTA:**

Si conferma che per mero errore di digitazione sugli atti di gara è stato riportato il CIG 752799168. Il CIG corretto per il lotto n. 2 - AMBITO LAGONEGRO è: **75279916B1**.

---

**QUESITO n. 9 (del 30/07/2018):** *Si comunica che collegandosi al portale ANAC e immettendo il cig 7527991681 , non è possibile effettuare il pagamento in quanto viene visualizzato quanto segue:*

*il valore immesso non è un codice valido.*

*Si chiede pertanto di mettere a disposizione il CIG per il pagamento.*

**RISPOSTA:**

Vedasi risposta al quesito n. 8.

---



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza  
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763  
Tel. 0971.310563/2/4/9/259 – Fax 0971.310567

U.O.C. con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 EA:34  
Certificato n. 8348/0  
IQ NET registrazione n. IT - 103168

## **QUESITO n. 10 (del 31/07/2018):**

### *QUESITO N. 1*

*In riferimento al LOTTO 3 Strutture Ambito Venosa si chiede quanto segue.*

*Nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara all'Art. 3 punto e) Altri Impianti vengono indicati*

- 1. Impianti osmosi e biosmosi per dialisi ecc.*
- 2. Impianti cucine.*

*Nell'Appendice 1 al suddetto C.T.P. relativamente al LOTTO 3 - Strutture Ambito Venosa nel paragrafo IMPIANTI ANTINCENDIO vengono indicati:*

- 3. Impianti distribuzione ossigeno, aria e vuoto;*
- 4. Ulteriori Impianti vari*
- 5. Servizio distribuzione bombole gas.*

*Si chiede quali delle seguenti MACRO TIPOLOGIE DI IMPIANTI sono comprese nel Canone di Appalto di gara e quali interventi e frequenze sono previste visto che nell'Appendice 2 al C.T.P. per le predette MACRO TIPOLOGIE DI IMPIANTO n. 2-3-4-5 non vi è alcuna indicazione sulla consistenza e sugli interventi di manutenzione Preventiva e frequenza da effettuare.*

### *QUESITO N. 2*

*In riferimento al LOTTO 3 Strutture Ambito Venosa si chiede se nella struttura di Venosa è attivo un Centro Gestione delle Emergenze ai sensi del Decreto 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi".*

### **RISPOSTA:**

1. Il punto 3. *Impianti distribuzione ossigeno, aria e vuoto* deve considerarsi un mero rifiuto e quindi escluso dall'appalto.  
Per i punti 2 e 5 la frequenza è mensile.  
Il servizio dei punti 2 – 4 – 5 deve considerarsi compreso nel canone.
2. Per il lotto 3 non è attivo un Centro di Gestione delle Emergenze.

---

Potenza, li 01/08/2018

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Arch. Franca Cicale