


Oggetto Re: richiesta nuovo preventivo PRESE Villa d'Agri
Mittente ASP Tecnico Villa d'Agri <atvda@aspbasilicata.it>
Destinatario <infopacevincenzo@gmail.com>
Data 2018-09-07 12:36



Spett.le Ditta Vincenzo PACE Impianti Tecnologici

E-Mail: infopacevincenzo@gmail.com

OGGETTO: Richiesta preventivo PRESE Villa d'Agri

Dovendo l'azienda attivare il servizio di medicina ambientale presso i locali di via Rocco Scotellaro, nell'area ex Guardia Medica, facendo seguito al sopralluogo congiunto già effettuato con la sv e all'ulteriore specificazione dei lavori da effettuare, comunicata dal Dott. Negrone Mario Dirigente Medico (Medicina Ambientale) in data 06/09/2018, si chiede un nuovo preventivo di spesa per i seguenti lavori:

n. 2 dotazioni da posizionare sulle due pareti opposte dell'ambulatorio, così come concordato, costituite da:

1) dotazione prese n. 1 costituito da:

- n. 2 prese elettrica tipo schuko per allacciamento frigorifero dotato di due motori comprensiva di linea elettrica dedicata;
- n. 1 presa elettrica tipo schuko 10 – 16 A;
- n. 1 presa elettrica bipasso 10 – 16 A.

2) gruppo prese n. 2 costituito da:

- n. 1 presa elettrica tipo schuko 10 – 16 A;
- n. 1 presa elettrica bipasso 10 – 16 A.

Cordiali saluti

Ing. Alfonso Cardone

Dirigente U.O.S.D. Attività Tecniche

Area centro-sud

ASP - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Via Torraca, 2 - 85100 - Potenza

c/o ufficio tecnico sede di Villa d'Agri (PZ)

Tel. 0975/312289

Fax: 0975/312431

e_mail: alfonso.cardone@aspbasilicata.it